



# Comune di Spello

Area Manutenzioni e Gestione Appalti Pubblici  
Via Garibaldi 19

[www.comune.spello.pg.it](http://www.comune.spello.pg.it) [rmorosini@comune.spello.pg.it](mailto:rmorosini@comune.spello.pg.it) P.E.C.: [comune.spello@postacert.umbria.it](mailto:comune.spello@postacert.umbria.it)



C.A.P. 06038 P.IVA 00387840549 - ☎ 0742/300024 - 23 - 66 -fax 0742/300059

Prot. 12423

Spello 24/8/2015

Spett. Istituto Comprensivo  
"Galileo Ferraris"  
Largo Mazzini  
SPELLO

E p.c. Alla Giunta Comunale  
S E D E

**OGGETTO:** Sisma del 24/8/2016  
**Verifica condizioni statiche plessi scolastici.**

Si comunica che a seguito del sisma di oggi, questo ufficio ha provveduto ad ispezionare a vista tutti i plessi scolastici utilizzati dall' Istituto Comprensivo, senza riscontrare danni strutturali agli immobili.

La verifica è stata effettuata nei locali che non abbiamo trovato chiusi a chiave e le ispezioni al di sopra delle controsoffittature si sono limitate al secondo piano del plesso "Collegio Rosi" nella zona già oggetto di verifiche strutturali della copertura, ritenendo non necessario effettuarla nelle altre zone e negli altri plessi, in relazione alla tipologia costruttiva degli immobili ed al loro stato di conservazione.

Sono stati rilevati a terra alcuni calcinacci solamente al secondo piano del plesso di Piazza della Repubblica, in corrispondenza della rampa di scale che collega l'edificio principale con la preesistente fortezza, provocati dalle differenti reazioni al sisma dei due edifici, ma anche in questo caso non si è rilevato alcun danno strutturale significativo.

Per quanto premesso l'evento sismico di oggi non ha compromesso la stabilità dei plessi scolastici in uso a codesto Istituto Comprensivo.

Distinti saluti

Il responsabile  
Geom. Morosini Roberto

