

AGGIORNAMENTO 24 agosto delle ore 13.45

- Cabine gas REMI e di Riduzione Finale - verificati impianti non si evidenziano criticità di sorta
- Reti gas in media e bassa pressione – non segnalate anomalie – un solo intervento a Spoleto per una perdita in impianto privato .
- Reti idriche – non segnalati al momento guasti direttamente riconducibili al sisma – la situazione dovrà essere monitorata nei giorni a venire
- “Fontanelli acqua frizzante“ Sospesa erogazione acqua nel “ fontanello acqua frizzante di Norcia “ per danni agli impianti – gli altri risultati regolari
- Rilevate perdite S. Pellegrino di Norcia ( abitazione ) – ancora in attesa che i VVFF permettano accesso al sito per motivi di sicurezza
- Castelluccio raggiunto dal personale VUS – Ok le sorgenti – riparate due perdite su reti distribuzione – situazione sotto controllo
- Ultimate le attività di controllo su impianti idrici maggiori ( sorgenti – serbatoi – sollevamenti ) nei comuni di Cascia – Norcia – Poggiodomo – Preci – Monteleone – Spoleto – Foligno – Campello sul Clitunno – Gualdo Cattaneo – Castel Ritaldi – Cerreto di Spoleto – Scheggino – S.A. di Narco – Sellano – Vallo di Nera – Giano Dell’Umbria – Montefalco – Bevagna – Spello . Sono in corso accertamenti su strutture minori.
- Piccoli cedimenti su alcuni stabili del Folignate ( sorgenti ) ma non influiscono sulla qualità dell’acqua e sulla sicurezza degli operatori
- Non evidenziati al momento problemi igienico sanitari legati a fognature o depuratori – controllati depuratori della Valnerina e ripristinata funzionalità di quelli che hanno presentato criticità
- Nessun problema al momento su impianti di depurazione nelle altre zone gestite

*Valle Umbra Servizi  
Uff. Comunicazione*